

Как самостоятельно обследовать объект и отобразить результаты:

1. Нужен **этажный план БТИ** или проект на объект защиты. План распечатывается на бумажном носителе заранее. Размер распечатки зависит от сложности объекта. Иногда хватает и А4 формата, а иногда оптимален А2 мало. Распечатка может быть на нескольких листах меньшего формата, которые потом надо будет склеить.
2. Для удобства желательно иметь **твердый планшет**, понадобятся **цветные ручки и рулетка**.
3. Важно определиться с количеством планов эвакуации, их дислокацией и ориентацией. В ряде случаев только на вертикально ориентированном плане эвакуации можно удачно отобразить планировку этажа.
 - Требования к количеству планов эвакуации см здесь.
 - Требования к месту расположения плана эвакуации см здесь.
4. **Заранее указать** на схеме:
 1. наименование объекта,
 2. адрес объекта,
 3. этаж,
 4. ФИО и должность утверждающего план эвакуации.
5. Место расположения плана эвакуации отмечается точкой. **Точка** ставится именно на той стене и именно в том месте где будет располагаться план эвакуации. При выборе места следует учитывать ширину и высоту плана эвакуации. В ряде случаев только вертикальный план эвакуации может быть расположен в выбранном месте.
6. **Свериться с планировкой** по месту. В случае расхождений сделать замеры и внести изменения на бумажный носитель.
7. На бумажном носителе условными обозначениями (или сокращенными словами, или другим способом) необходимо указать:
 1. **Все выходы.** Если выход соответствует требованиям предъявляемым к выходам, то указывается код Выхода – E22. Если выход не соответствует требованиям предъявляемым к выходам, то указывается код Аварийного Выхода – E23 (в соответствии с Изменением №1 в ГОСТ 12.4.026-2015 от 01.10.2019). Определения **Запасный выход** не существует, указывается без вариантов: либо E22 либо E23.
 - Требования к выходам см здесь.
 2. Линиями со стрелочками указать **пути эвакуации**, пунктирными линиями – **запасные пути**.
 - Требования к путям эвакуации см здесь.
 3. Обозначить соответствующими кодами имеющиеся **средства**

пожаротушения, оповещения и другие средства оперативного распознавания в местах их размещения (основной перечень):

- Пожарный кран - F 02;
 - Пожарная лестница - F 03;
 - Огнетушитель - F 04;
 - Телефон для использования при пожаре - F 03;
 - Пожарный сухотрубный стояк – F08;
 - Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики - F 03;
 - Пожарный щит – F06 (указать конкретно);
 - Аптечка первой медицинской помощи - ЕС 01;
 - В месте силовых щитков, и шкафах знаком Опасность поражения электрическим током - W 08 - место для обесточивания.
4. **Указать способ оповещения:** звуковой, речевой.

План с указанной информацией необходимо отсканировать или перефотографировать и предоставить в виде скана или фотографии для последующего изготовления электронного макета.